

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности по Богучанскому району

663430, с. Богучаны, ул. Терешковой, дом 29, тел. 8(39162) 2-22-29 (ogpnbog@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 330/1/1-3




об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара


Муниципального казенного образовательного учреждения Шиверская средняя общеобразовательная школа № 12, ИНН 2407009900

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Богучанского района по пожарному надзору Куимовой Г.А. от 15.10.14 года № 330, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. 17.11.14 года, с 09 ч. 00 мин по 11 ч. 00 мин. 26.11.14 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Богучанского района Красноярского края по пожарному надзору Тимофеевым Александром Александровичем Муниципального казенного образовательного учреждения Шиверская средняя общеобразовательная школа № 12 по адресу: Богучанский район, п. Шиверский, ул. Ленина, 13, совместно с директором школы – Миннехановой Е.В. и завхозом школы – Максимовой Т.К.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности										
1	2	3	4										
3301/1	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица ответственные за пожарную безопасность	462. (1) В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: ...	10.08.15 г.										
330/1/2	Светильник над центральным входом в школы эксплуатируется со снятым колпаком предусмотренным конструкцией светильника	42. (1) запрещается: ... в) обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	10.08.15 г.										
330/1/3	Здание школы недоукомплектовано знаками пожарной безопасности (кнопка включения средств и систем пожарной автоматики, огнетушитель)	43. (1) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. ... Таблица 3 (2)	10.08.15 г.										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Знак</th> <th>Смысловое значение</th> <th>Внешний вид</th> <th>Порядок применения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики</td> <td>Форма: КВАДРАТ Фон: КРАСНЫЙ Символ: БЕЛЫЙ</td> <td>Используется для обозначения места ручного пуска установок пожарной сигнализации, противодымной защиты и пожаротушения; места (пункта) подачи сигнала пожарной тре-</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Знак	Смысловое значение	Внешний вид	Порядок применения	1.		Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики	Форма: КВАДРАТ Фон: КРАСНЫЙ Символ: БЕЛЫЙ	Используется для обозначения места ручного пуска установок пожарной сигнализации, противодымной защиты и пожаротушения; места (пункта) подачи сигнала пожарной тре-	
№ п/п	Знак	Смысловое значение	Внешний вид	Порядок применения									
1.		Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики	Форма: КВАДРАТ Фон: КРАСНЫЙ Символ: БЕЛЫЙ	Используется для обозначения места ручного пуска установок пожарной сигнализации, противодымной защиты и пожаротушения; места (пункта) подачи сигнала пожарной тре-									

		15.		Огнетушитель	Форма: КВАДРА Т Фон: КРАСНЫ Й Символ: БЕЛЫЙ	Используется для обозначения места нахождения огнетушителя		
(3) ГОСТ Р 12.2.143.2009								
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены								
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».							
2	НПБ 160-97 «Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности виды, размеры, общие технические требования»							
3	ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»							


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Богучанского района по пожарному надзору
Тимофеев А.А.



Предписания для исполнения получил(а): направлено заказным письмом с уведомлением на адрес юридического лица МКОУ Шиверская СОШ № 12: п. Шиверский, ул. Ленина, 13

“ 26 ” 11 20 14 г. 
(подпись)

Телефон доверия:
СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (8-391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8-391) 227-09-19